Inventar- und Sanierungspflicht für Gemeinden (EEDIII)
Marktgemeinde Lembach i.M.

Stromverbrauch kommunale Gebäude*													Bitte nur ausfüllen, wenn vorhanden							
kommunales Gebäude	**Gesamtnutzfläche m²**	**Energieausweis**	**Heizung**	**Gesamtverbrauch Wärme/Jahr kWh**				**Gesamtstromverbrauch/Jahr [kWh]**				**Photovoltaik**	**Leistung**	**Photovoltaik Stromerzeugung/Jahr [kWh]**				**PV-Strom in Gesamtstrom-verbauch inkludiert**	**Lichtpunkte im Gemeindegebiet**		
	laut Einreichplan	**gültig für EEDIII**		**01.06.2022-30.06.2023**	**01.06.2023-30.062024**	**01.06.2024 - 30.06.2025**	**01.06.2025-30.06.2026**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**ja/nein**	**[kWPeak]**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**ja/nein**	**Effizient**	**nicht effizient**	**Jahr der Umrüstung**
Gebäude 1 (Volksschule)	1638,66 m²	ja	Nahwärme	81508,64	66738,9	78677,08	81306,87	6.640,01	12.578,81	15.887,54	15.336,94	ja	3	35.606,1	55.481,5	79.306,8	98.922,9	nein	30	150	2012 beginnend Umrüstung auf LED; laufende Umrüstung
Gebäude 2 (Technische Mittelschule)	4301,27 m²	ja	Nahwärme	249597,37	204369,19	240926,49	248979,5	19.574,59	37.081,65	46.835,59	45.212,44	ja ja	19 3	80.566,22 12.809,0	120.423,80 24.992,2	168.165,5 31.883,1	221.442,2 39.971,1	nein nein			
Gebäude 3 (ADH)	2098,03 m²	ja	Nahwärme	92428,24	75679,82	89217,33	92199,44	12.673,00	15.760,00	15.135,00	15.899	nein	-	-	-	-	-	-			
Gebäude 4 (Kiga)	682,54 m²	ja	Nahwärme	33352,75	27309,08	32194,1	33270,19	3.674,78	6.961,43	8.792,56	8.487,84	nein	-	-	-	-	-	-			
Gebäude 5 (Markthaus)	754,3	ja	Nahwärme	38272	30771	31288	32999	2.998,00	2.951,00	2.597,00	2.289,00	nein	-	-	-	-	-	-			
Gebäude 6 (Gemeindeamt + LMS)	1490,57 m²	ja	Nahwärme	91680	80750	97410	94428	16.392	15.564	15.257	14.610	nein	-	-	-	-	-	-			
Gebäude 7 (Krabbelstube)	306,21 m²	ja	Nahwärme	17103	15612	18661	20324	1.169	3.446	3.123	2.995	nein	-	-	-	-	-	-			
Gebäude 8 (Feuerwehrdepot)	136,66	nein (nicht relevant)	Nahwärme	8170	8024	6281	8977	978	912	763	995	nein	-	-	-	-	-	-			
Gebäude 9 (Freiwillige Feuerwehr)	509,91 (davon nur ein kleiner Teil beheizt)	nein (nicht relevant)	Pellets	20008	24974	23068	26464	5.439	5.835	5.687	6.957	nein	-	-	-	-	-	-			
Gebäude 10 (Hochbehälter)	--	nein (nicht relevant)	unbeheizt	--	--	--	--	34	123	31	192	nein	-	-	-	-	-	-			
Gebäude 11 (Kläranlage)	ca. 250 m² (davon nur ein kleiner Teil beheizt)	nein (nicht relevant)	Gasheizung	1523 l Flüssiggas	1242 l Flüssiggas	1136 l Flüssiggas	1539 l Flüssiggas	67.048,00	68.452,00	68.669,00	63.876,00	ja	30 15	3883,8	3345,6	3244,8	18.700	nein nein			
Gebäude 12 (Freibad)	--	nein (nicht relevant)	unbeheizt	--	--	--	--	34.546	32.030	36.596	36.156	nein	-	-	-	-	-	-			
Gebäude 13 (Busterminal)	--	nein (nicht relevant)	unbeheizt	--	--	--	--	8.810	6.991	6.854	7.745	nein	-	-	-	-	-	-			

*bei elektrischer Heizung: Heizstromverbrauch hier nicht berücksichtigen

Stand: 09. März 2026